

Tilaaja
0116494-7
 Helsingin Latu ja Polku ry

 Helsinginkatu 8 A 7
 00500 HELSINKI

Näytetiedot	Näyte	Kaivovesi		
	Näyte otettu	06.06.2024	Kellonaika	10.30
	Vastaanotettu	06.06.2024	Kellonaika	11.25
	Tutkimus alkoi	06.06.2024	Näytteenotonsyy	Tilaustutkimus
	Näytteenottaja	Siltanen Jari		
	Viite	Vaakkoin eräkämpä		

Analyyysi	Menetelmä	19162-1 Kaivovesi Vaakkoin eräkämpä	Yksikkö	MU %
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	1	mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2:2014	0	mpn/ 100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000		pmy/ 100 ml	
Ammonium, NH ₄	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,01	mg/l	15
Nitraatti, NO ₃	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,5	mg/l	15
Nitriitti, NO ₂	* SFS-ISO 15923-1:2018, DA	< 0,01	mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016		FNU	15
Väriluku	* SFS-EN ISO 7887:2012 menetelmä C	< 2	mg Pt/l	10
pH	* SFS 3021 1979			3
Sähkönjohtavuus 25 C	* SFS-EN 27888:1994		µS/cm	5
KMnO ₄ -luku	* SFS 3036:1981	2,1	mg/l	15
Kokonaiskovuus	* SFS-EN ISO 11885:2009	0,65	mmol/l	20
Kalsium, Ca	* SFS-EN ISO 23		mg/l	20

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Magnesium, Mg	11885:2009 * SFS-EN ISO 1,9	mg/l	20
Mangaani, Mn	11885:2009 * SFS-EN ISO < 3	µg/l	20
Rauta, Fe	11885:2009 * SFS-EN ISO < 15	µg/l	20
Haju	Sisäinen menetelmä		
Ulkonäkö	Sisäinen menetelmä		

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratorion osittain kopiointi ei ole sallittua. * = Akkreditoitu menetelmä

Yhteysenkilö Huttegger Martina, 010 3913 421, kemisti

Tiedoksi Salonsaari Maria-Elisa, maria-elisa.salonsaari@helsinginlatu.fi;
toimisto@helsinginlatu.fi, toimisto@helsinginlatu.fi

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittain kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.